



**МЧС РОССИИ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И  
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО ГОРОДУ САРАТОВУ**

ул. Большая Горная, 337, г. Саратов, 410005  
Телефон: 50-61-92 (код 845-2)  
E-mail: gpmnsaratov@gumchs.saratov.ru  
**03.03.2022 № ИВ-175-4-3369**

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Отметка о размещении сведений в едином  
реестре контрольных (надзорных)  
мероприятий, QR-код \*



**ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 84/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание: 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)  
вручается: Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению  
«Средняя общеобразовательная школа №90»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении выездной проверки №84 от «26» января 2022г. в период с «09» часов 00 минут «17» февраля 2022г. по «17» часов «00» минут «03» марта 2022г. заместителем главного государственного инспектора города Саратова по пожарному надзору майором внутренней службы Блиновым Алексеем Петровичем проведена внеплановая выездная проверка в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №90», расположенного по адресу: 410022, Саратовская область, г. Саратов, ул. Заречная, д. 2.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора) (контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица—директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №90» Кольцова Марине Павловна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования, которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Двери, отделяющие поэтажные	п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч.1 ст. 89	01.11.2022	

	коридоры 1-го, 2-го, 3-го, 4-го этажей здания школы не имеют уплотнений в притворах (в дверях имеются щели внизу и вверху), а также дверные проемы полностью не закрываются	Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.6 СП 1.13130.2020	
2.	При монтаже, ремонте и обслуживании системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не соблюдаются проектные решения, а именно: по проекту (шифр 2023 А-09-АПС 2015г.) установлены извещатели пожарные радиоканальные дымовые ИП 212-141, по проекту установлены извещатели пожарные радиоканальные ручные ИПР 51310-1 «ИПР-Р» в количестве 12 шт., в настоящее время установлены извещатели пожарные ручные (ИПР-513-10-3) в количестве 12 штук, по проекту установлен прибор Гранит-16 в количестве 7 штук, в настоящее время установлен прибор Гранит-24, СОУЭ принята третьего типа с разбивкой на 6 зон, в настоящее время на объекте смонтирована СОУЭ третьего типа без разбивки на зоны	п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч.1 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г)	01.11.2022

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МАОУ «СОШ №90»

Кольцова Марине Павловна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

  
(подпись)

Заместитель главного государственного инспектора

города Саратова по пожарному надзору

майор внутренней службы

Блинов Алексей Петрович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указа



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 78B3011606874392990EC233A680801F1438B1  
Владелец: Блинов Алексей Петрович  
Действителен с 22.06.2021 по 22.09.2022